

**VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG
ESÉLY SZOCIÁLIS
ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT**

2112 Veresegyház, Fő út 108.

**TÚZVÉDELMI
SZABÁLYZAT**

2015.

**KÉSZÍTETTE:
NAS Kft.
VERESEGYHÁZ**

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|---|-----|
| I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK | 3. |
| 1. A Tűzvédelmi Szabályzat jogalapja | 3. |
| 2. A Szabályzat célja | 3. |
| 3. Hatályba lépés | 4. |
| 4. Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak betartása, betartatása | 5. |
| II. A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI | 6. |
| 1. A tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, működési és irányítási rendje | 6. |
| 2. A tűzvédelmi szolgáltató szakmai feladatai | 7. |
| 3. Az intézményvezető tűzvédelmi feladatai | 8. |
| 4. A munkavállalók tűzvédelmi jogai, kötelezettségei, feladatai | 10. |
| III. TŰZVÉDELMI OKTATÁS RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA | 12. |
| IV. ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELŐÍRÁSOK | 13. |
| V. TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK | 15. |
| 1. A használat általános tűzvédelmi szabályai | 15. |
| 2. Munkaterületek és tevékenységek használati szabályai | 16. |
| VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK | 22. |
| MELLÉKLETEK | |
| 1. számú melléklet <i>Helyiséglista</i> | 23. |
| 2. számú melléklet <i>Tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött foglalkozási ágak</i> | 24. |
| 3. számú melléklet <i>Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez</i> | 25. |
| 4. számú melléklet <i>Tűzjelzés módja és tartalma</i> | 27. |
| 5. számú melléklet <i>Tűzvédelmi bírság</i> | 28. |
| 6. számú melléklet <i>Tűzoltási út, terület és egyéb utak</i> | 32. |
| 7. számú melléklet <i>Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata</i> | 33. |
| 8. számú melléklet <i>Tűzoltó készülékek számának és elhelyezésének meghatározása</i> | 34. |
| 9. számú melléklet <i>Tűzoltó készülékek karbantartási ciklusideje</i> | 35. |
| 10. számú melléklet. <i>Tűzoltó készülékek negyedéves felülvizsgálata</i> | 35. |
| FÜGGELÉKEK | |
| 1. számú függelék <i>A tűzoltó készülékek Üzemeltetési Naplója</i> | 36. |

I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

1. A Tűzvédelmi Szabályzat jogalapja

A **VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT** (továbbiakban: ESÉLY) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló **1996. évi XXXI. törvény** és a kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével elkészítette és – munkáltatói utasításként – kiadja az ESÉLY **Tűzvédelmi Szabályzat**-át (a továbbiakban Szabályzat).

A Szabályzat jogalapját egyrészt az **1996. évi XXXI. törvény 19. §** módosult **(1)-(2)** bekezdései képezik, amelyek az alábbiakat írják elő:

„A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.”

A Szabályzat kiadásának további jogalapját a:

- **30/1996. (XII. 6.) BM rendelet** a tűzvédelmi szabályzat készítéséről,
 - **54/2014. (XII. 5.) BM rendelet** az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,
 - **9/2015. (III. 25.) BM rendelet** a tűzvédelmi szakmai képzés követelményeiről,
 - **259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet** a tűzvédelmi bírságokról stb.,
 - **45/2011. (XII. 7.) BM rendelet** a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról stb.,
- és **számos további jogszabály** képezi.

2. A Szabályzat célja a létesítmény tűzvédelmi sajátosságainak megfelelően:

- **meghatározni** a tűz elleni védelemmel kapcsolatos jogszabályokban és más szabályzóknak meghatározott kötelezettségeknek eleget tévő, a hatékony tűzmegeelőzést szolgáló belső szabályokat, szabályzókat;
- **kialakítani** az egységes és biztonságos tűzvédelmi feltételrendszer megteremtéséhez szükséges, a védelmi feladatokhoz igazodó tűzvédelmi feladatköröket;
- **biztosítani** a megfelelő műszaki feltételeket, hogy olyan védelmi színvonal valósuljon meg, amely kellő megelőző hatással bír, szolgálja mind a munkavállalók testi és személyi biztonságát, mind a létesítmény tűz elleni védelmét;

- **elérni**, hogy minden munkavállaló
 - megértse a tűz megelőzés jelentőségét,
 - felismerje a tüzeseteket előidéző körülményeket illetve önállóan végrehajtsa vagy kezdeményezze azok elhárítását,
 - képes legyen egy bekövetkezett tüzeset során a szakszerű riasztás megtételére,
 - ismerje a tűzjelzés, tűzoltás során felhasználható eszközök, berendezések működését,
 - képes legyen a rendelkezésre álló eszközökkel – testi épsége veszélyeztetése nélkül a tőle elvárható mértékben – részt venni a menekítésben, a tűz terjedésének megakadályozásában illetve tűz eloltásában.

3. Hatályba lépés

3.1 A Szabályzat területi hatálya kiterjed:

Az **ESÉLY** által a **2112 Veresegyház, Fő út 108.** szám alatti **iroda és foglalkoztató** területére (a továbbiakban létesítmény).

3.2 A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- Az ESÉLY minden munkavállalójára, külső munkahelyen dolgozókra illetve a létesítményben és a hatókörben tartózkodó munkát végző személyekre,
- A létesítmény területén foglalkoztatottakra, partnerként, ügyfélként, vendégként jelen lévő személyekre az alapvető tűzvédelmi-biztonsági előírások, továbbá a tűzvédelemre vonatkozó tájékoztatás és figyelemfelhívás (jelző-, figyelemfelhívó táblák, szóbeli figyelmeztetés stb.) mértékében és körében.

3.3 A Szabályzat időbeli hatálya:

- A Szabályzat a hatálybalépés napjától visszavonásig érvényes. Amennyiben annak módosítására van szükség, úgy azt lehetőleg a változtatást indokoló jogszabály hatályba lépéséig el kell végezni.

A Szabályzat előírásainak figyelmen kívül hagyása, vagy be nem tartása, megszegése - a cselekmény, vagy annak nyomán bekövetkezett esemény súlyától és jellegétől függően - fegyelmi, bírságot, szabálysértési vagy büntető eljárást von maga után.

A Szabályzat végrehajtásával kapcsolatos operatív irányítási hatáskört az **intézményvezető** végzi, aki e tevékenységének ellátása során, tűzvédelmi végzettséggel rendelkező személy vagy ilyen személyt foglalkoztató vállalkozás szolgáltatását veszi igénybe.

A Szabályzatban meg nem határozott, előre nem látható tűzvédelmi követelmények és feltételek vonatkozásában a mindenkor érvényben lévő jogszabályok és műszaki követelmények (pl. szabványok) előírásai, továbbá az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség útmutatásai az irányadók.

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat a **2015. október 1-én lép hatályba** és visszavonásig érvényes.

Egyidejűleg a hatályba lépés napjáig érvényben lévő Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszíti.

A Szabályzatot – a szükséges mértékben, dokumentáltan – a munkavállalók felé oktatás keretében ismertetni kell.

Veresegyház, 2015. október 1.

.....
Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

4. Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak betartása, betartatása

A Szabályzat az ESÉLY belső számítógépes kommunikációs rendszerén kerül közzétételre, de egy nyomtatott példánya az **intézményvezető** részére kiadásra kerül.

Az ESÉLY valamennyi foglalkoztatottja köteles a jelen Szabályzatban leírtaknak megfelelően tevékenységét végezni és előírásait a jövőben figyelembe venni.

A Szabályzatban indokolt – többek között – előírni:

- *a tűzvédelmi szervezet és a vezetők tűzvédelmi feladatát,*
- *a Szabályzatban foglalt rendelkezések végrehajtásának megszervezéséért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelősöket,*
- *a létesítményre, helyiségekre, terekre, anyagokra stb. vonatkozó tűzveszélyességi osztályba ill. kockázati osztályba sorolást,*
- *az egyes helyiségekre, szabadterekre vonatkozó használati szabályokat,*
- *az egyes technológiák tűzvédelmi, biztonsági követelményeit,*
- *a helyiségekben, szabadtereken folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagok és eszközök felsorolását, ezek megengedett legnagyobb mennyiségét,*
- *az alkalomszerű tűzveszélyes munka végzésének feltételeit, a szemle lefolytatását, felügyelet biztosítását, jelentési kötelezettségeket,*
- *az esetleges robbanásveszélyes osztályba, valamint tűzveszélyes osztályokba sorolt anyagok tárolásával, kezelésével, szállításával kapcsolatos rendelkezéseket,*
- *az anyagok raktározására, azok mennyiségére, a raktározás módjára szállítására vonatkozó előírásokat,*
- *a dohányzásra vonatkozó szabályokat,*

- az alkalmazott fűtőberendezésekre és használatára vonatkozó szabályokat,
- a szellőző-berendezésekre és azok alkalmazására, kezelésére és használatára vonatkozó előírásokat,
- a világító berendezések kezelésére, használatára, felügyeletére vonatkozó előírásokat, a villámhárítókra vonatkozó rendelkezéseket,
- a munka befejezése utáni intézkedéseket, az üzemszünettel és újraindítással kapcsolatos rendelkezéseket.

A fenti előírásokból csak az ESÉLY-re vonatkozó szabályokat szükséges figyelembe venni.

A Szabályzatban foglaltakat az ESÉLY valamennyi munkavállalója, az esetlegesen ideiglenesen munkát végzőként – különböző jogviszonyban – foglalkoztatottak (a tűzvédelmi oktatás során készült nyilvántartásban) aláírásukkal kötelesek tudomásul venni, megismerni és azt magukra nézve kötelezően elfogadni.

A Szabályzatban előírtak megsértése, az esetlegesen kezdeményezett szabálysértési vagy büntetőeljáráson kívül vagy ezzel egyidejűleg munkajogi és polgári jogi következményekkel is járhat.

A Szabályzat végrehajtásának állandó és rendszeres ellenőrzése, napra készségeinek biztosítása, a tűzvédelmi feladatokkal megbízott intézményvezető és a tűzvédelmi szolgáltató feladata.

II. A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, működési és irányítási rendje

A létesítményben a tűzvédelmi szakmai feladatokat megbízási szerződéssel a: **NAS Kft.** (2112 Veresegyház, Csibaj u. 6.)

ügyvezető igazgatója: **Rogányi József tűzvédelmi főelőadó**, a továbbiakban mint **tűzvédelmi szolgáltató** látja el.

(Törzslap szám: 239/14/2012)

PH.

.....
Rogányi József
ügyvezető igazgató

9/2015. (III. 25.) BM rendelet előírásai szerint:

Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek az adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie.

A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi feladatokat ellátók és a tűzvédelmi szolgáltatást végzők elismert szakmai képesítéseit a rendelet 1. melléklet 4. pontja és az 5. melléklete tartalmazza.

Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

A tűzvédelmi szolgáltatást megbízás keretén belül ellátó cég ügyvezető igazgatója, a szükséges képzettséggel rendelkezik.

2. A tűzvédelmi szolgáltató szakmai feladatai:

A tűzvédelmi szolgáltató tevékenységét, szervezetileg az **intézményvezetőnek** alárendelten, folyamatos munkakapcsolatban végzi.

Ennek keretében:

- ellátja a létesítmény tűzvédelmi felügyeletét,
- gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzat szakszerű elkészítéséről és annak a vezetők és a dolgozók részére történő ismertetéséről, oktatásáról,
- a Szabályzatban – az illetékes vezetőkkel egyeztetve - munkakörre lebontva meghatározza a tűzvédelmi kötelezettségeket,
- meghatározza a létesítmény helyiségeinek listáját és alapterületi méreteit (**1. sz. melléklet**),
- gondoskodik a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, továbbképzéséről, valamint a tűzvédelmi felvilágosításról és propagandáról,
- rendszeresen ellenőrzi a létesítmény tűzvédelmi viszonyait, valamint a munkaterületeket, melynek keretében vizsgálja a tűz megelőzéssel és a tűzkárok elhárításával kapcsolatos feltételrendszerek megteremtését és fenntartását,
- gondoskodik a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, műszaki előírásokban és szabályzatokban foglaltak érvényre juttatásáról,
- véleményezi, illetve véleményezteteti a létesítmény területén végzendő tűzveszélyes tevékenységek írásos feltételeit, szükség szerint gondoskodik a végrehajtás ellenőrzéséről,

- szűrőpróbaszerűen ellenőrzi a létesítményben elhelyezett tűzoltó technikai eszközök, felszerelések meglétét, üzemképességük fenntartását, karbantartásuk és felülvizsgálatuk végrehajtását, figyelemmel kíséri az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok megfelelő időben történő elvégzését, a hiányosságok megszüntetését, a felülvizsgálatok nyilvántartását,
- ellenőrzi – szükség esetén - a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványok beszerzését,
- lehetőség szerint részt vesz a szakmai felügyeletet ellátó szervek, valamint a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseken, segíti munkájukat, felkészíti a munkaterületeket a tűzvédelmi ellenőrzésekre,
- ellenőrzi és segíti a felügyeleti szerv által meghatározott jelentések és adatszolgáltatások elkészítését,
- részt vesz a létesítmény területén keletkezett tűzesetek körülményeinek feltárásában, segíti a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati tevékenységét, a tapasztalatok alapján kezdeményezi a technológia módosítását, a védelem kiegészítését, a Szabályzat előírásainak pontosítását,
- beruházások során figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szempontok érvényesítését,
- ellenőrzi a tűzvédelmi iratok és nyilvántartások kezelését,
- szükség esetén - ha a jogszabályi előírások kötelezővé teszik -, számításokkal igazolja az OTSZ által meghatározott kiürítési feltételek betarthatóságát.
- megszervezi és levezeti az évenként megtartandó kiürítési gyakorlatokat, melyek eredményét jegyzőkönyvbe rögzíti,
- az ESÉLY tevékenységének változása, bővülése esetén, hivatalos eljárás kezdeményezésére tesz javaslatot.

3. Az intézményvezető tűzvédelmi feladatai

A jogszabályok által előírtak alapján az intézményvezető feladata a tűzvédelemmel kapcsolatban elsősorban életvédelmi, közösségi értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok biztosítása.

Az életvédelmi célokhoz tartozik különösen:

- a veszélyeztetett személyek menekülésének, mentésének biztosítása,
- a menekülés és a mentés során az életfeltételek biztosítása,
- a tűzoltói beavatkozás résztvevőinek védelme és
- a tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása.

A tulajdonosi értékvédelmi célokhoz tartozik különösen:

- a működés, üzemelés folyamatosságának fenntartása,
- a tulajdon, raktárkészlet védelme,
- az eszközök, berendezések védelme, működőképességük fenntartása,
- a tulajdonosi, biztosítási, üzemeltetési költségek optimalizálása.

Az értékvédelmi célok teljesülése érdekében tett tulajdonosi intézkedések nem befolyásolhatják kedvezőtlenül az életvédelmi és a közösségi értékvédelmi célok teljesülését.

Az intézményvezető gondoskodik továbbá:

- tűzvédelmi szervezet létrehozásáról és folyamatos működésének biztosításáról,
- a tűzvédelemhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításáról,
- a Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, betartásáról ill. betartatásáról,
- létesítmény tűzvédelméről, tűzvédelmi célú ellenőrzések biztosításáról, és a biztonság fejlesztéséről,
- a beépített tűzjelző berendezés készenlétben tartásáról, karbantartásáról, felülvizsgálatáról, működéséről (amennyiben kiépítésre kerül),
- a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények biztosításáról (szükség esetén),
- tűzoltó készülékek készenlétben tartásáról,
- szükség szerint a kiürítési számítások elkészítéséről, és kiürítés gyakoroltatásáról, dokumentálásáról,
- szükség szerint bővítés, építés stb. esetén a Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv tárolásáról, (amelyet az üzemeltetőnek az adott létesítmény, épület területén kell tartania),
- a tűzvédelmi helyzetre kiható minden tevékenység, változás írásban történő bejelentéséről, annak megkezdése előtt legalább 15 nappal a tűzvédelmi hatóság felé,
- a katasztrófavédelem részére, a létesítmény területén helyszíni gyakorlatok megtartásának lehetővé tételéről.
- Lehetőség szerint részt vesz a tűzvédelmi hatóság létesítményt érintő eljárásain.

Az intézményvezető tűzvédelmi tevékenysége során:

- Ellátja a tűzvédelmi feladatok operatív irányítását, ellenőrzését. Folyamatosan ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok és előírások betartását, hiányosságok esetén intézkedik azok megszüntetéséről.
- Kapcsolatot tart és együttműködik a tűzvédelmi szolgáltatóval a tűzvédelmet érintő kérdésekben, ennek kapcsán a tűzvédelmi követelmények betartásának vagy a körülmények bármely okból történő megváltozása esetén, a tűzvédelmi szolgáltatót értesíti.
- Intézkedik a tűzvédelmi bejárásokon, vagy ellenőrzéseken tapasztalt hiányosságok megszüntetésére.
- Részt vesz a tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken, illetve a katasztrófavédelem helyszíni gyakorlatain, biztosítja azok zökkenőmentes lebonyolítását, elősegíti az ellenőrzésre jogosult hatósági szervek, személyek tevékenységét.
- Külső vagy belső személyek tűzveszélyes munkavégzése esetén a megelőző tűz elleni védelem érdekében gondoskodik a szükséges mértékű felügyeletről, a tűzvédelmi szabályok betartásáról ill. az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedély meglétének ellenőrzéséről és egyeztetéséről.

Az intézményvezető gondoskodik:

- a tűzvédelmi eszközök biztosításáról és az OTSZ előírásainak megfelelő ellenőrzésének, karbantartásának, felülvizsgálatának elvégeztetéséről,
- a Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló **(1. sz. függelék)** naprakész vezetéséről,
- a tűzoltási út, terület és egyéb utak biztosításáról,
- a kiadott utasítások a jogszabályokban, a nemzeti szabványokban, és egyéb előírásokban meghatározott megelőző tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáról, folyamatos megtartásáról és ellenőrzéséről, kiemelten
 - szükség szerint a kiürítési gyakorlat legalább évenkénti egy alkalommal történő megtartásáról,
 - a munkavállalók munkába lépése előtti tűzvédelmi oktatásról, valamint az ismétlődő oktatásról, melyet évenként legalább egy alkalommal meg kell tartani.

4. A munkavállalók tűzvédelmi jogai, kötelezettségei, feladatai**Általános kötelezettségek**

Valamennyi munkavállalónak a rábízott feladatokat a jelen Szabályzat előírásainak figyelembe vételével kell végeznie.

Kiemelten fontos a következő tűzmelegelőzési előírásokkal összefüggő feladatok jogszerű, folyamatos végrehajtása.**A munkavállalók kötelesek:**

- a rábízott feladatokat a foglalkozási szabályoknak megfelelően a Szabályzatban előírtak betartásával végezni,
- a dohányzási és nyílt láng tilalmára vonatkozó előírásokat betartani,
- a munkahelyen rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat,
- az esetleges tűz- és robbanásveszélyt megszüntetni,
- a Szabályzatban meghatározottakat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani,
- a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatáson, ill. szakvizsgán és továbbképzésen részt venni,
- a munkavégzés során a technológiai-, műveleti-, kezelési-, és karbantartási utasításokban meghatározott tűzvédelmi előírásokat betartani,
- a tűzjelzés lehetőségét és módját, **(4. sz. melléklet)** a munkahelyük területén elhelyezett tűzoltó készülékek kezelését és használatát, a tűz esetén követendő magatartási formákat megismerni, illetve tüzeset alkalmával kötelező magatartási szabályokat betartani és a meghatározott feladatokat végrehajtani,

- a személyesen észlelt, vagy a tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat az érintett szervezeti egység vezetőjének jelenteni,
- tűzveszélyes tevékenység végzése esetén, az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységek feltételeinek meghatározását írásban kérni, a munkát az engedélyben meghatározottak szerint végezni.

A munkavállalók teendői tűzjelzés, tűzoltás és műszaki mentés esetén

Figyelemmel a Tűzvédelmi törvény 6. § (1) bekezdésére, mely szerint a munkavállalók (valamennyi személy) tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás nélkül – életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.

- A kezdeti, kis terjedelmű tűz észlelésekor minden dolgozó kötelessége, hogy a munkahelyeken készenlétben lévő tűzoltó készülékkel és eszközökkel a tűz oltását megkezdje, illetve eloltsa.
- Ha az észlelt tűz eloltása segítséget igényel, akkor az oktatásokon és gyakorlatokon ismertetett módon (módokon) kell a tüzet jelezni (jelző-helyeken, távbeszélőn, 105, és/vagy a 112 hívószámon.) A tűzjelzés módját a **4. számú melléklet** tartalmazza.
- A tűz észlelése és jelzése után minden dolgozó és vezető kötelessége a tűz által veszélyeztetett személyek, robbanás és tűzveszélyes anyagok, robbanásveszélyes palackok és vagyontárgyak mentése, illetve a veszélyeztetett területről való eltávolítása.
- A tűz oltását – segítségkérés nélkül – csak akkor szabad megkezdni, ha annak eloltása a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel lehetséges.
- Elektromos tűznél vízhasználat előtt áramtalanítani kell. Az áramtalanítás ténye akkor fogadható el, ha azt a kellő helyismerettel rendelkező, felelős szakember végezte el.
- Beavatkozás során első feladat az életmentés. Égő embert pokróccal, köpennyel vagy zuhannyal kell oltani.

Minden tüzesetet – az eloltott tüzet is, a kárösszegre való tekintet nélkül – jelenteni kell a tűzvédelmi hatóságnak. A tüzeset helyszínét a vizsgálat befejezéséig érintetlenül kell hagyni.

A tűzoltás-vezető (a tűzoltóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagja) a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

Tűzvédelmi bírságot szab ki a hatóság az **5. számú mellékletben** felsorolt esetekben.

III. TŰZVÉDELMI OKTATÁS RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A tűzvédelmi oktatásokat az alábbiak szerint kell megtartani:

9/2015. (III. 25.) BM rendelet szerint a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el.

Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.

A tűzvédelmi oktatások rendszere:

Minden dolgozót munkába állásakor, továbbá a munkahely, a munkakör, a munkafolyamat, vagy a tűzvédelmi helyzet megváltoztatásakor, illetve évenként ismétlődően tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

A tűzvédelmi oktatások jellege:

- alap
- ismétlődő
- rendkívüli

Az oktatás formája:

- elméleti
- gyakorlati

Az új belépő munkavállalók részére a munkába állás előtt, a tűzvédelmi szolgáltató által összeállított tematika alapján, az **intézményvezető** előzetes oktatást tart.

A **tűzvédelmi szolgáltató** –szükség szerint-, de általában havonta összevonva az új belépőket, megtartja a részletes alap tűzvédelmi oktatást.

Nagyobb létszámú belépés esetében, a **tűzvédelmi szolgáltató** az oktatást a munkába állás előtt megtartja.

Az ismétlődő oktatáson való részvétel minden alkalmazott számára kötelező!

Az indokolt esetben távolmaradókat pótoktatásban kell részesíteni.

Az ismétlődő oktatást minden esetben a **tűzvédelmi szolgáltató** tartja.

Ezen túlmenően **rendkívüli tűzvédelmi oktatást** kell elrendelni, illetve megtartani:

- új típusú tűzvédelmi berendezés vagy tűzoltó készülék, eszköz készenlétké állítása, illetve új tűzveszélyes technológia bevezetése esetén, a teljes érintett állomány tekintetében,
- ha olyan tűzeset keletkezik, amelyben szerepet játszott a tűzvédelmi előírások megsértése, mindazok tekintetében, akik számára az intézményvezető elrendeli,
- a tűzvédelmi előírásokat megszegőkkel szemben, egyénileg,
- hat hónapnál hosszabb távollét után, ismét munkába állóknak, egyénileg,
- azok esetén, akiknél a közvetlen vezetőjük tűzvédelmi ismeretek hiányát állapítja meg, egyénileg.

Az oktatás, illetve a továbbképzés terjedjen ki:

- a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra,
- a munkahelyek és a munkafolyamatok tűzveszélyességére,
- a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és a használati előírásokra,
- a tűzjelzés módjára,
- a tűz esetén követendő magatartásra,
- a riasztási, továbbképzési és oktatási feladatokra,
- a tűzoltó készülékek és eszközök kezelésére és használatára, valamint
- a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegéseinek következményeire.

Az oktatások alapvetően elméleti oktatások, amelyek gyakorlati elemekkel is kiegészülnek (pl. tűzoltó készülék használata).

Az oktatás, illetve a továbbképzés megtörténtét Tűzvédelmi Oktatási Naplóban kell dokumentálni.

Az oktatási napló a tűzvédelmi iratok között őrzendő és az ellenőrzések alkalmával bemutatásra kerül.

IV. ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELŐÍRÁSOK

A tűzveszélyes munkavégzések feltételeit meg kell határozni és azt megfelelően dokumentálni kell, valamint a munkavégzés során ezen előírások betartását is szükséges ellenőrizni.

Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat!

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység:

- Előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni.
- A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell: (3. sz. melléklet)

- a tevékenység időpontját, helyét, leírását,
- a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint
- a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Meghatározott szakvizsgáláshoz kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálással rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munka végzése során a munkát végző személy a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványát (vagy annak másolati példányát) köteles magánál tartani. Amennyiben azt a munkavállaló nem tudja bemutatni, úgy a munkavégzéstől el kell tiltani, az esetet a munkavállaló munkáltatója felé jelezni kell. (**2. számú melléklet**)

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó vagy a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres – felügyeletet, valamint az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat, valamint a munkavégzés helyszínét át kell adni a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának.

Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

V. TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

1. A használat általános tűzvédelmi szabályai (Csak az ESÉLY-re vonatkozó részeket kell figyelembe venni!)

Tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos munkavégzéshez szükséges anyag és eszköz tartható.

A helyiségből, szabadtérből, a gépről, berendezésről, eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni.

A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fémszekrényben helyezhető el.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

A mentésre szolgáló nyílászárók helyét a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

2. Munkaterületek és tevékenységek használati szabályai

2.1 Dohányzás

- A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével, a munkahelyen dohányozni nem szabad.
- Munkahelyek zárt légterű helyiségeiben nem jelölhető ki dohányzóhely.
- Dohányzóhelyet a bejáratától 5 m-es távolságban kell kijelölni és fenntartani.
- A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal szembetűnő módon meg kell jelölni és a dohányzó helyen nem éghető anyagú csikk tartót kell elhelyezni.
- A munkáltató a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilváníthatja. Ebben az esetben a munkáltató kizárólagos rendelkezése alatt álló létesítményekben dohányzóhelyet kijelölni nem lehet.
A nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés alkalmazásával, a munkahelynek a személyforgalom számára nyitva álló valamennyi bejáratánál, valamint a nem kizárólag a munkavállalók által igénybe vett valamennyi helyiségben vagy az ezekhez vezető közlekedőfolyosókon - valamennyi igénybevevő által jól látható módon - fel kell tüntetni.
- A nemdohányzó munkahellyé nyilvánítás a munkáltatónál a munkavállalók kezdeményezésére vagy velük egyetértésével hozható meg.
- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

2.2 Tárolás szabályai

- Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben tárolni nem szabad.

2.3 Tűzoltási út, terület és egyéb utak (6. sz. melléklet)

- A létesítmény szabadtéri közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszertési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- Az építményben, helyiségben és szabadtéren
 - a villamos berendezés kapcsolója,
 - a közmű nyitó- és zárószerkezetének,
 - a tűzjelző kézi jelzésadójának (létesítés esetén),
 - a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.

Az épület menekülésre számításba vett közlekedőin, (lépcsőházában) robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

- A menekülésre számításba vett közlekedőkben, elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
- Épület menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

2.4 Tüzelő-, fűtőberendezések

- Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

2.5 Villamos berendezés

- Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetre nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyeket - rendeltetésükből következően - folyamatos üzemre terveztek.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

- A villamos berendezéseket központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani, valamint a csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá a „ki - be” kapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
- A villamos berendezéseket (villámvédelmi) berendezéseket a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések alapján kell felülvizsgálni. (**7. sz. melléklet**)
- Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratútvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

3. Tűzoltó készülék és felszerelés

3.1 Tűzoltó eszközök

- Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket és a tűzoltó készülékek számát az **8 sz. melléklet** tartalmazza.
- Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tűzek is előfordulhatnak és a készenlétkben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.
- Tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani
 - az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 - ahol az OTSZ előírja és
 - jogszabályban meghatározott esetekben.
- A tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
- A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

4. Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

4.1 Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

- Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.
- Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.
- A készenlétkben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, a tűzoltó készülékekkel kapcsolatban az alábbiakat: (**10. sz. melléklet**)
 - az előírt készenléti helyen van,
 - rögzítése biztonságos,
 - látható,

- magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható,
 - használata nem ütközik akadályba,
 - valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található,
 - hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
 - fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen,
 - karbantartás esedékessége,
 - készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető,
 - állapota kifogástalan, üzemszerű.
- Ha a készenlétkben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.
 - A negyedéves időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.
 - A készenlétkben tartó gondoskodik a készenlétkben tartott tűzoltó készülékek a **9. sz. mellékletben** foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.
 - A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.
 - A tűzoltó készülékekről a készenlétkben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplót vezet **(1. sz. függelék)**.
 - A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

4.2 Villamos berendezések felülvizsgálata

- A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
 - a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 - b) egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
- A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

- A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetés váltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
- A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
- A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.
- A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

5. A Létesítmény önálló helyiségeire vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok:

5.1 IRODÁK, TÁROLÓ

- Ezen helyiségek bejáratában jól látható helyen a tűzveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket, illetve piktogramot tartalmazó táblát kell elhelyezni. (Amennyiben szükséges.)
- A menekülési utakon, minden menekülésre igénybe vehető kijárati, vészkijárati ajtónál (és az 50 fő feletti befogadóképességű helyiségekben) a menekülési útvonalra nyíló ajtóknál a vonatkozó műszaki követelmény vagy azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerinti menekülési útirányt jelző rendszert kell kiépíteni, mely a menekülő embereknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöl biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az esetleges alternatív útvonalakra is.
- Az építmény, épület menekülési útvonalán legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden esetben láthatónak kell lennie.
- Minden menekülésre igénybe vehető kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és bal oldalán elhelyezett, az ajtóra mutatkozó biztonsági jellel kell megjelölni. A menekülési útirányt jelölő biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni, mivel az ajtó nyitott állapotában a jel nem látható, így a meneküléshez szükséges információ eltűnik.
- A helyiségekben tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot felhasználni csak hatékony szellőzés mellett, gyújtóforrás kizárásával lehet.
- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni.
- Tárolás csak kiépített tároló helyeken, polcokon és raklapon történhet, az áru fajtájától és a csomagolás jellegétől függően.
- A tárolási rend kialakításakor rendkívül fontos szempont a kijáratok megközelítését biztosító utak szabadon hagyása.

- A helyiségekben I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok csak az alábbiakban leírtak szerint tárolhatók
 - fémszekrényben 20 liter,
 - robbanásgátló szekrényben 50 liter,
 - folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.
 - szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.
- A rendszeres napi takarítás során, az összegyűlt hulladékot a szeméttárolóba kell eltávolítani.
- A lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy a fényforrás gyújtóhatást ne fejtsen ki a környezetében elhelyezett anyagokra.
- Nyílt fűtőszálú villamos hőszugárzó használata nem megengedett.
- A munkaszüneti időben felügyelet nélkül üzemelő villamos berendezéseket (pl. hűtőszekrény, stb.) úgy kell elhelyezni, hogy esetleges meghibásodásakor, üzemzavarakor keletkező tűz ne terjedhessen át a környezetre.
- A padlózatot csúszásmentes állapotban kell tartani. Az esetlegesen kiömlött folyadékot, anyagot azonnal fel kell takarítani.
- Elektromos melegítő eszköz, kávéfőző csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően a teakonyhában használhatók.
- A berendezési tárgyakat, egyéb anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre legalább 1,0 m szélességű út maradjon.
- Az irodai berendezések kezelése és karbantartása folyamán, a gyártó által előírt anyagok és folyadékok használhatók.
- A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyag (pl. papír) tárolható.
- Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

5.2 VIZESBLOKKOK, KÖZLEKEDŐK, ELŐTEREK

- Ezekben a helyiségekben tárolást végezni, anyagot elhelyezni átmenetileg sem szabad.
- A padlózatot csúszásmentes állapotban kell tartani. Az esetlegesen kiömlött vegyszert, tisztítószert stb. folyadékot, anyagot azonnal fel kell takarítani.
- Az előforduló éghető hulladékot azonnal el kell távolítani.
- A zavartalan meneküléshez, kiürítéshez szükséges útvonal szélességét leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy villamos működtetésű) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására.

5.3 TEAKONYHA

- A melegítő, főző, sütő és pirító berendezéseket az üzembe helyezésüket követően felügyelet nélkül hagyni tilos.

- Csak kifogástalan műszaki állapotú, rendszeresen felülvizsgált és karbantartott konyhai berendezések használhatók.
- Az ételek, zsírok, olajok túlmelegedését, meggyulladását keveréssel vagy a hőközlés megszüntetésével meg kell akadályozni. Az esetlegesen bekövetkező meggyulladás esetén a tűz oltásához lefedéssel az oxigéntől való elzárást, illetve a munkaterületen rendszeresített porral oltó kézi készüléket kell igénybe venni. Vízzel az égő zsírok szétfröccsenése miatt a tűz nem oltható!

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tűzvédelmi Szabályzatban nem rögzített kérdések tekintetében az **1996. évi XXXI. törvény**, valamint a tűzvédelemhez kapcsolódó jogszabályi előírások, **Munka Törvénykönyve és a Ptk., Btk.**, vonatkozó **rendelkezései** szerint kell eljárni.

Egyéb – a jelen szabályzatban nem tárgyalt – rendelkezéseket a gépkönyvek, műveleti-, kezelési-, karbantartási-, technológiai- és más utasítások, valamint a vonatkozó nemzeti szabványok tartalmazzák.

Veresegyház, 2015. október 1.

1. számú melléklet

HELYISÉGLISTA

| Sor-szám | Helyiség megnevezése | Területe m ² | Tűzszakasz |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | ELŐTÉR | 6,29 | I. |
| 2 | IRODA I. | 6,60 | |
| 3 | IRODA II. | 16,62 | |
| 4 | IRODA III. | 25,31 | |
| 5 | VÁRÓ-ELŐTÉR | 10,41 | |
| 6 | TEAKONYHA | 5,80 | |
| 7 | IRODA IV. | 14,88 | |
| 8 | WC | 3,80 | |
| 9 | KOCSISZÍN | 36,54 | II. |
| Összesen m ² | | 127,06 | |

*2. számú melléklet***A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ KÖTÖTT FOGLALKOZÁSI ÁGAK ÉS
MUNKAKÖRÖK**

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az "A" és "B" tűzvesélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

3. számú melléklet (MINTA)

Engedély Alkalomszerű Tűzveszélyes Tevékenység Végzéséhez**Sorszám:**

A munkavégzés helye:

A munkavégzés ideje:..... évhó..... nap órától

..... évhó..... nap óráig.

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:.....

A munkát végzők nevei:

Tűzvédelmi szakvizsga biz.

vagy okt. napló száma :

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani:

 porral oltó CO₂ oltó habbal oltó oltásteljesítmény:.....

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184. és 185. §, valamint a 20..... évhónapon megtartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során..... méteres környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni:

- az éghető anyagokat eltávolítani
- gyúlékony padozat védelméről gondoskodni
- az el nem távolítható anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni
- a szinteken az áttöréseket leellenőrizni
- a fal és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni
- munkaterület alatt tűzálló ponyvát kifeszíteni
- a munkaterületet tűzálló paravánnal elkeríteni
- a fal vagy mennyezet ellentétes oldalán levő éghető anyagot eltávolítani ill. védeni
- alaptevékenység korlátozása
- az automatikus tűzjelző berendezést bénítani
- a tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kísérése a szomszédos helyiségekben
- a munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani
- egyéb előírások.....

A munkát irányító ill. felügyelő személy neve és beosztása :.....

A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:

- a munka befejezésének jelentése a megrendelő vezetője vagy megbízottja felé
- a tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és..... óra múlva

Az engedélyben felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki:

.....

.....

20.....év.....nap.....óra

megrendelő.....

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát ismerem, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a munkát irányító felé jelentem.

20.....év.....nap.....óra

.....
munkát végző(k) aláírása

Az irányító ill. felügyeletet ellátó nyilatkozata:

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát és a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.

20.....év.....nap.....óra

.....
felügyeletet ellátó aláírása

A tevékenység befejezését tudomásul vettem:

20.....év.....nap.....óra

PH.

.....
megrendelő aláírása

4. számú melléklet

TÚZJELZÉS MÓDJA ÉS TARTALMA

Az a személy aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles a kialakult helyzetet haladéktalanul jelezni a munkahelyi vezetőjének vagy közvetlenül a tűzoltóságnak!

Távbeszélőn történő tűz- és káreset jelzésénél, a jelzést adó személynek a tűzoltósággal az alábbi információkat kell közölnie:

- a tüzeset, vagy műszaki baleset helyét, a létesítmény címét,
- az épület, vagy szabadter rendeltetését,
- az épület szintszámát és az eseménnyel érintett szint (emelet, földszint, pince, padlás) meghatározását,
- milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen műszaki meghibásodás, vagy veszélyes anyag szabadba jutása következett be,
- a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetettsége, behatárolható száma,
- a jelzést adó személy nevét és a jelzésre használt távbeszélő számát, illetve a visszahívás lehetőségét.

A jelzést fogadó tűzoltóság ügyeleti szolgálata, általa fontosnak ítélt további információkat is kérhet a jelzést adó személytől.

A TŰZOLTÓSÁG HÍVÓSZÁMA: 105 vagy 112

A tűzjelzést, arra alkalmas készülékével, eszközével, járművével, stb. mindenki köteles elősegíteni!

5. számú melléklet

TŰZVÉDELMI BÍRSÁG

| | Tűzvédelmi szabálytalanság | Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ | Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ |
|-----|--|--|---|
| 1. | Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő | 100 000 | 1 000 000 |
| 2. | Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges | 200 000 | 3 000 000 |
| 3. | Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő | 100 000 | 1 000 000 |
| 4. | Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított | 30 000/kijárat | 45 000/kijárat |
| 5. | Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított | 60 000/kijárat | 90 000/kijárat |
| 6. | Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal | 200 000/kijárat | 300 000/kijárat |
| 7. | Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal | 300 000/kijárat | 400 000/kijárat |
| 8. | Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül | 60 000/közlekedő | 100 000/közlekedő |
| 9. | Az I. fokú tűzvédelmi hatósággal történt egyeztetés nélkül a kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 30%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével) | 100 000 | 1 000 000 |
| 10. | A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése | 100 000 | 3 000 000 |
| 11. | Jogszabály, vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása | 60 000 | 200 000 |
| 12. | Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított | 50 000 | 1 000 000 |

| | Tűzvédelmi szabálytalanság | Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ | Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ |
|-----|--|--|---|
| 13. | Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvíz kivétel, felhasználás akadályozása | 50 000 | 1 000 000 |
| 14. | Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása | 30 000 | 2 000 000 |
| 15. | A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszáma, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése | 100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy | |
| 16. | Tűzoltó készülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével): | | |
| | - készenlétben tartás hiánya | 50 000/készülék | |
| | - karbantartás hiánya | 30 000/készülék | |
| 17. | Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett | | |
| | a) legfeljebb 100 m ² alapterületű: | 100 000/rendszer | 400 000/rendszer |
| | b) 101-500 m ² alapterületű: | 200 000/rendszer | 1 000 000/rendszer |
| | c) 500 m ² feletti alapterületű: | 400 000/rendszer | 2 000 000/rendszer |
| 18. | Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya | 150 000/rendszer | 1 500 000/rendszer |
| 19. | Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt. | 60 000 | 1 000 000 |
| 20. | Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya | 40 000 | 1 000 000 |
| 21. | Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása | 30 000 | 1 000 000 |
| 22. | Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása | 100 000/fő | |
| 23. | Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatás-szervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért | 100 000/eltiltott fő | |
| 24. | Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság) | 100 000 | 1 000 000 |
| 25. | Tűzvédelmi tervfejezet tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező nélküli készítése, a tervezői-, szakértői név hiánya, jogosultság számának, saját kezű aláírásának hiánya | 100 000 | 1 000 000 |
| 26. | Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott | 60 000 | 1 000 000 |

| | Tűzvédelmi szabálytalanság | Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ | Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ |
|-----|---|--|---|
| 27. | Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt | 100 000/munkavállaló | |
| 28. | Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt | 100 000/munkavállaló | |
| 29. | Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), a tűz- és robbanásveszélyes („B”), valamint a tűzveszélyes („C”) tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről | 100 000 | 500 000 |
| 30. | Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készítették el | 60 000 | 250 000 |
| 31. | Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza | 60 000 | 200 000 |
| 32. | Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket | 60 000 | 2 000 000 |
| 33. | A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya | 100 000/rendszer | 1 000 000/rendszer |
| 34. | A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya | 50 000/rendszer | 300 000/rendszer |
| 35. | Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítetteti el | 60 000 | 130 000 |
| 36. | A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé | 30 000 | 1 000 000 |
| 37. | Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte | 100 000 | 1 000 000 |

| | Tűzvédelmi szabálytalanság | Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ | Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ |
|-----|---|---|--|
| 38. | A tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetése | 100 000 | 1 000 000 |
| 39. | Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét | 300 000 | 3 000 000 |
| 40. | Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén | 20 000 | 60 000 |

*6. számú melléklet***Tűzoltási út, terület és egyéb utak**

Az üzemi helyiségben és a raktározásnál – ömlesztett tárolást kivéve – legalább a következő szélességű utat kell biztosítani:

a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, középen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,

b) a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hosszirányban 2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,

c) a 10–15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat,

d) éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat,

e) a hűtőházak hűtött tereiben, valamint az állványos vagy rakodólapos raktározás esetén a – ha az a) – d) pontokban meghatározott szélesség nem biztosítható – technológia szerinti, a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett szélességű utat.

A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszelési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolója, a közműnyitó - és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő - és füstelvezető kezelőszervezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Az üzemi és tárolóhelyiségekben – a 400 m²-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos raktározás kivételével – a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni.

Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak.

A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.

Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

*7. számú melléklet***A kifestűtségű villamos berendezések tűzvédelmi felűlvizsgálata**

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik:

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztálytartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felűlvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felűlvizsgáló által meghatározott határnapig megsűntettedi, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felűlvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Villámvédelem felűlvizsgálata (amennyiben kiépítésre került)

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból:

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alarendeltetésű építmény vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként,

c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szűntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

8. számú melléklet

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

| Oltóanyag-egység | MSZ EN 3-7 | | Oltóanyag-egység | MSZ EN 3-7 | | MSZ EN 1866 |
|------------------|------------|------|------------------|------------|------|-------------|
| | A | B | | A | B | |
| OE | | | OE | | | |
| 1 | 5A | 21B | 10 | 34A | | |
| 2 | 8A | 34B | 12 | 43A | 183B | |
| 3 | | 55B | 15 | 55A | 233B | |
| 4 | 13A | 70B | 16 | | | I B |
| 5 | | 89B | 17 | | | II B |
| 6 | 21A | 113B | 18 | | | III B |
| 9 | 27A | 144B | 19 | | | IV B |

| Önálló rendelkezési egység vagy szabadtér alapterületig m ² | Általános esetben | Robbanás-veszélyes anyag tárolása | Önálló rendelkezési egység vagy szabadtér alapterületig m ² | Általános esetben | Robbanás-veszélyes anyag tárolása |
|--|-------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| 50 | 2 | 6 | 600 | 8 | 24 |
| 100 | 3 | 9 | 700 | 9 | 27 |
| 200 | 4 | 12 | 800 | 10 | 30 |
| 300 | 5 | 15 | 900 | 11 | 33 |
| 400 | 6 | 18 | 1000 | 12 | 36 |
| 500 | 7 | 21 | minden további 250 | 2 | 6 |

I. TŰZSZAKASZ 90,52 m² 1 db. rendelkezésre álló **6 kg**-os porral oltó tűzoltó készülék

II. TŰZSZAKASZ 36,54 m² 1 db. rendelkezésre álló **6 kg**-os porral oltó tűzoltó készülék

A létesítményben elhelyezett tűzoltó készülékek az 1. függelékben részletezve.

9. számú melléklet

Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje

| | A | B | C | D | E |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | A tűzoltó készülék típusa | Alapkarbantartás ¹ | Középkarbantartás ² | Teljes körű karbantartás ² | A tűzoltó készülék élettartama ⁴ |
| 2 | Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú habbal és vízzel oltó | 1 év | 5 és 15 év | 10 év | 20 év |
| 3 | Törőszeges porral oltó ³ | 1 év | 15 év | 10 év | 20 év |
| 4 | Gázzal oltó | 1 év | - | 10 év | 20 év |
| 5 | Valamennyi szén-dioxiddal oltó | 1 év | - | 10 év | A vonatkozó műszaki követelmény szerint |
| 6 | Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék (szén-dioxiddal oltó kivételével) | hat hónap | - | 5 év | 20 év, de legkésőbb 2014. 12. 31-ig |

¹ A kötelező karbantartási ciklusok tűrés ideje 1 hónap

² A kötelező karbantartási ciklusok tűrés ideje 2 hónap.

10. számú melléklet

A tűzoltó készülékek negyedéves ellenőrzésének tartalma

| Sorszám | A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék |
|---------|---|
| 1. | Az előírt készenléti helyen van-e? |
| 2. | Rögzítése biztonságos-e? |
| 3. | Jól látható, könnyen hozzáférhető? |
| 4. | Magyar nyelvű használati utasítása a készülékkel szemben állva olvasható? |
| 5. | Használata nem ütközik-e akadályba? |
| 6. | Valamennyi nyomásmérő/jelző műszer jelzése a működési zónában található? |
| 7. | Hiánytalan szerelvényekkel ellátott? |
| 8. | Fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen? |
| 9. | Karbantartása esedékes? |
| 10. | Készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető |
| 11. | Állapota kifogástalan, üzemszerű? |

A negyedéves felülvizsgálatot végző munkavállaló az 1. sz. függelékben található Üzemeltetési Naplóban, a tűzoltó készülék megfelelőségét aláírásával igazolja. A nem megfelelő készüléket a megjegyzés rovatban jelzi és jelenti az üzemben tartónak.